








Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

06.07.2021			basen sportowy	basen rekreacyjny	hamowny	jacuzzi 1	jacuzzi 2	jacuzzi 3 solny	jacuzzi B3 1	Jacuzzi B3 2	natryski dams	natryski męsk	natryski kszatnia	natryski w	woda wodociągowa
parametr	częstotliwość	miejsce													
Escherichia coli (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Pseudomonas aeruginosa (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Ogólna liczba mikroorganizmów 36± C po 48 H w1m	miesiąc	woda z cyrkulacji	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto						
		woda z niecki basenu	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto				
Legionella sp. w 100ml	rok	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Gronkowce koagulazo-	miesiąc	woda z niecki basenu													
mętność	kwartał	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
pH	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do	woda z cyrkulacji	7,0	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0						
		woda z niecki basenu	7,0	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
Potencjał redok Oksydoredukcyjny przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do	woda z cyrkulacji	810/1009	798/997	800/999	790/985	796/991	780/975	800/995						
		woda z niecki basenu	800/999	795/994	799/998	789/984	794/989	810/1005	795/990	797/992					

utlenialność	miesiąc	woda z cyrkulacji	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0						1,5
		woda z niecki basenu	3,0	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0					
temperatura °C	Kazdorazow o przy pobieraniu próbki	woda z cyrkulacji	27,7	30,5	27,5	34,0	34,1	35,3	34,1						
		woda z niecki basenu	27,6	30,6	27,6	34,1	34,0	35,1	34,4	34,3					

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody w nieckach basenowych
w Parku Wodnym AQUARION

rodzaj niecki	dopuszczenie		uwagi	podjęte środki naprawcze	data wykonania badania
BASEN SPORTOWY		niecka	bez uwag		06.07.2021
		cyrkulacja	bez uwag		06.07.2021
BASEN REKREACYJNY		niecka	bez uwag		06.07.2021
		cyrkulacja	bez uwag		06.07.2021
BASEN HAMOWNY		niecka	bez uwag		06.07.2021
		cyrkulacja	bez uwag		06.07.2021
JACUZZI nr 1		niecka	bez uwag		06.07.2021
		cyrkulacja	bez uwag		06.07.2021
JACUZZI nr 2		niecka	bez uwag		06.07.2021
		cyrkulacja	bez uwag		06.07.2021
JACUZZI nr 3		niecka	bez uwag		06.07.2021
		cyrkulacja	bez uwag		06.07.2021
JACUZZI B3 1-2		niecka	bez uwag		06.07.2021
		cyrkulacja	bez uwag		06.07.2021

Następny termin badań : 20.07.2021r.

Badania wody wykonuje:

