








Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

24.08.2021			basen sportowy	basen rekreacyjny	hamowny	jacuzzi 1	jacuzzi 2	jacuzzi 3 solny	jacuzzi B3 1	Jacuzzi B3 2	natryski dams	natryski męsk	natryski kszatnia	natryski w	woda wodociągowa
parametr	częstotliwość	miejsce													
Escherichia coli (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Pseudomonas aeruginosa (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Ogólna liczba mikroorganizmów 36± C po 48 H w1m	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Legionella sp. w 100ml	rok	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Gronkowce koagulazo-	miesiąc	woda z niecki basenu													
mętność	kwartał	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu	0,32	0,37	0,33	0,39	0,41	0,41	0,35	0,36					
pH	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu	7,0	7,1	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0					
Potencjał redok Oksydoredukcyjny przy elektrodzie Ag/AgCL 3,5 m KCl	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu	790/989	782/981	785/984	785/980	791/986	787/982	794/989	791/986					

utlenialność	miesiąc	woda z cyrkulacji												
		woda z niecki basenu		4,3	4,8	9,4	9,5	9,1	7,8	7,4				
temperatura °C	Kazdorazowo przy pobieraniu próbki	woda z cyrkulacji												
		woda z niecki basenu	27,9	30,7	28,0	35,1	35,3	35,6	35,2	35,2				

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody w nieckach basenowych
w Parku Wodnym AQUARION

rodzaj niecki	dopuszczenie		uwagi	podjęte środki naprawcze	data wykonania badania
BASEN SPORTOWY		niecka	bez uwag		24.08.2021
		cyrkulacja	bez uwag		24.08.2021
BASEN REKREACYJNY		niecka	bez uwag		24.08.2021
		cyrkulacja	bez uwag		24.08.2021
BASEN HAMOWNY		niecka	bez uwag		24.08.2021
		cyrkulacja	bez uwag		24.08.2021
JACUZZI nr 1		niecka	Indeks nadmanganianowy: 9,4 mg/l O ₂	wymiana 20% wody w niecce	24.08.2021
		cyrkulacja	bez uwag		24.08.2021
JACUZZI nr 2		niecka	Indeks nadmanganianowy: 9,5 mg/l O ₂	wymiana 20% wody w niecce	24.08.2021
		cyrkulacja	bez uwag		24.08.2021
JACUZZI nr 3		niecka	Indeks nadmanganianowy: 9,1 mg/l O ₂	wymiana 20% wody w niecce	24.08.2021
		cyrkulacja	bez uwag		24.08.2021
JACUZZI B3 1-2		niecka B3 1	Indeks nadmanganianowy: 7,8 mg/l O ₂	wymiana 20% wody w niecce	24.08.2021
		niecka B3 2	Indeks nadmanganianowy: 7,4 mg/l O ₃	wymiana 20% wody w niecce	24.08.2021
		cyrkulacja	bez uwag		24.08.2021

Następny termin badań : 02.09.2021r.

Badania wody wykonuje:

