








Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

21.09.2021			basen sportowy	basen rekreacyjny	hamowny	jacuzzi 1	jacuzzi 2	jacuzzi 3 solny	jacuzzi B3 1	Jacuzzi B3 2	natryski dams	natryski męsk	natryski k szatnia	natryski w	woda wodociągowa
parametr	częstotliwość	miejsce													
Escherichia coli (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Pseudomonas aeruginosa (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Ogólna liczba mikroorganizmów 36± C po 48 H w1m	miesiąc	woda z cyrkulacji	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto						
		woda z niecki basenu	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto	nie wykryto				
Legionella sp. w 100ml	rok	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Gronkowce koagulazo-	miesiąc	woda z niecki basenu													
mętność	kwartał	woda z cyrkulacji			<0,15				0,16						
		woda z niecki basenu													
pH	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1					
Potencjał redok Oksydoredukcyjny przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu	787/986	774/973	788/987	791/986	778/973	794/984	777/972	778/973					



utlenialność	miesiąc	woda z cyrkulacji													1,4
		woda z niecki basenu		5,4	5,8	3,9	6,8	6,1	5,5	6,3					
temperatura °C	Kazdorazow o przy pobieraniu próbki	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu	27,8	30,4	27,6	36,5	37,4	37,7	36,5	36,4					

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody w nieckach basenowych  
w Parku Wodnym AQUARION

rodzaj niecki	dopuszczenie		uwagi	podjęte środki naprawcze	data wykonania badania
BASEN SPORTOWY		niecka	bez uwag		21.09.2021
		cyrkulacja	bez uwag		21.09.2021
BASEN REKREACYJNY		niecka	bez uwag		21.09.2021
		cyrkulacja	bez uwag		21.09.2021
BASEN HAMOWNY		niecka	Indeks nadmanganianowy: 5,8 mg/l O <sub>2</sub>	wymiana 20% wody w niecce	21.09.2021
		cyrkulacja	bez uwag		21.09.2021
JACUZZI nr 1		niecka	bez uwag		21.09.2021
		cyrkulacja	bez uwag		21.09.2021
JACUZZI nr 2		niecka	Indeks nadmanganianowy: 6,8 mg/l O <sub>2</sub>	wymiana 20% wody w niecce	21.09.2021
		cyrkulacja	bez uwag		21.09.2021
JACUZZI nr 3		niecka	Indeks nadmanganianowy: 6,1 mg/l O <sub>2</sub>	wymiana 20% wody w niecce	21.09.2021
		cyrkulacja	bez uwag		21.09.2021
JACUZZI B3 1-2		niecka B3 1	Indeks nadmanganianowy: 5,5 mg/l O <sub>2</sub>	wymiana 20% wody w niecce	21.09.2021
		niecka B3 2	Indeks nadmanganianowy: 6,3 mg/l O <sub>3</sub>	wymiana 20% wody w niecce	21.09.2021
		cyrkulacja	bez uwag		21.09.2021

Następny termin badań : 05.10.2021r.

Badania wody wykonuje:

