








Sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody w nieckach basenowych
w Parku Wodnym AQUARION

rodzaj niecki	dopuszczenie		uwagi	podjęte środki naprawcze	data wykonania badania
BASEN SPORTOWY		niecka	bez uwag		03.04.2024
		cyrkulacja	bez uwag		03.04.2024
BASEN REKREACYJNY		niecka	bez uwag		03.04.2024
		cyrkulacja	bez uwag		03.04.2024
BASEN HAMOWNY		niecka	bez uwag		03.04.2024
		cyrkulacja	bez uwag		03.04.2024
JACUZZI nr 1		niecka	bez uwag		03.04.2024
		cyrkulacja	bez uwag		03.04.2024
JACUZZI nr 2		niecka	bez uwag		03.04.2024
		cyrkulacja	bez uwag		03.04.2024
JACUZZI nr 3		niecka	bez uwag		03.04.2024
		cyrkulacja	bez uwag		03.04.2024
JACUZZI B3 1-2		niecka B3 1	Chloroform	Wymiana około 20% wody	03.04.2024
		niecka B3 2	Chloroform	Wymiana około 20% wody	03.04.2024
		cyrkulacja			

Następny termin badań : 17.04.2024r.

Badania wody wykonuje:



Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

03.04.2024			basen sportowy	basen rekreacyjny	hamowny	jacuzzi 1	jacuzzi 2	jacuzzi 3 solny	jacuzzi B3 1	Jacuzzi B3 2	natryski dam	natryski mes	natryski szatn	natryski w	woda wodociągowa
parametr	zestotliwosc	miejsce													
Escherichia coli (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji	0	0	0	0	0	0	0						
		woda z niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0	0					
Pseudomonas aeruginosa (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji	0	0	0	0	0	0	0						
		woda z niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ogólna liczba mikroorganizmów ± C po 48 H w 1	miesiąc	woda z cyrkulacji	0	0	5	0	0	0	0						
		woda z niecki basenu	6	0	5	5	0	6	5	0					
Legionella sp. w 100ml	rok	woda z cyrkulacji		0	0	0	0	0	0						
		woda z niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0						
Gronkowce koagulazo-	miesiąc	woda z niecki													
mętność	kwartał	woda z cyrkulacji	0,24	0,25	0,23	0,26	0,27	0,23	0,25						
		woda z niecki basenu	0,35	0,38	0,36	0,33	0,36	0,35	0,34	0,30					

Glin	wyściska problemy	lub koagulacji													
Żelazo		PO intracji lub koagulacji													
ozon	kwartał	woda z cyrkulacji													
was izocjanuro	rok	woda z niecki basenu													
azotany	kwartał	woda z cyrkulacji	8,72	13,00	6,11	6,60	13,2	4,56	13,2						
		woda z niecki basenu	10,40	13,40	6,55	11,20	13,50	4,74	14,20	14,20					
utlenialność	miesiąc	woda z cyrkulacji	2,7	2,6	2,5	2,4	2,6	2,2	2,5						1,5
		woda z niecki basenu	3,9	3,7	3,6	3,6	3,7	3,4	3,6	3,8					
temperatura °C	Kazdoraz owo przy pobierani u próbki	woda z cyrkulacji	27,8	30,4	27,0	35,9	35,8	35,8	36						
		woda z niecki	27,8	30,5	27,1	36,0	35,5	35,8	36,1	36,2					