

Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

18.12.2024			basen sportowy	basen rekreacyjny	hamowny	jacuzzi 1	jacuzzi 2	jacuzzi 3 solny	jacuzzi B3 1	Jacuzzi B3 2	natryski damskie	natryski męskie	natryski szatnia dla	natryski w saunach	woda wodociągowa
parametr	zestawienie	miejsce pobrania próbek													
Escherichia coli (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0	0					
Pseudomonas aeruginosa (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ogólna liczba mikroorganizmów 36± C po 48 H w1m	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		niecki basenu													
Legionella sp. w 100ml	rok	woda z cyrkulacji									0	0	0	0	
		niecki basenu													
Gronkowce koagulazo-	miesiąc	woda z niecki													
mętność	kwartał	woda z cyrkulacji													
		niecki basenu													
pH	Każdorazowo przy pobieraniu próbek do	woda z cyrkulacji													
		niecki basenu	7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					



ozon	kwartał	woda z cyrkulacji													
kwasiczocjanurowy	rok	woda z nieckibasenu													
azotany	kwartał	woda z cyrkulacji													
		woda z nieckibasenu													
utlenialność	miesiąc	woda z cyrkulacji													
		woda z nieckibasenu		3,3	3,0	3,7	3,6	3,7	3,5	3,5					1,5
temperatura °C	Każdorazowo przy pobieraniu próbki	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki	27,4	30,6	29,1	35,6	34,1	35,9	36,0	36,1			41,2		