








Sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody w nieckach basenowych  
w Parku Wodnym AQUARION

rodzaj niecki	dopuszczenie		uwagi	podjęte środki naprawcze	data wykonania badania
BASEN SPORTOWY		niecka	bez uwag		05.02.2025
		cyrkulacja			05.02.2025
BASEN REKREACYJNY		niecka	bez uwag		05.02.2025
		cyrkulacja			05.02.2025
BASEN HAMOWNY		niecka	bez uwag		05.02.2025
		cyrkulacja			05.02.2025
JACUZZI nr 1		niecka	bez uwag		05.02.2025
		cyrkulacja			05.02.2025
JACUZZI nr 2		niecka	bez uwag		05.02.2025
		cyrkulacja			05.02.2025
JACUZZI nr 3		niecka	bez uwag		05.02.2025
		cyrkulacja			05.02.2025
JACUZZI B3 1-2		niecka B3 1	bez uwag		05.02.2025
		niecka B3 2	bez uwag		05.02.2025
		cyrkulacja			

Następny termin badań : 19.02.2025r.

Badania wody wykonuje:



Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

05.02.2025			basen sportowy	basen rekreacyjny	hamowny	jacuzzi 1	jacuzzi 2	jacuzzi 3 solny	jacuzzi B3 1	Jacuzzi B3 2	natryski dam	natryski mes	natryski szatn	natryski w	woda wodociągowa
parametr	zestotliwosc	miejsce													
Escherichia coli (w 100ml)	miesiac	woda z cyrkulacji	0	0	0	0	0	0	0						
		woda z niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0	0					
Pseudomonas aeruginosa ( w 100ml)	miesiac	woda z cyrkulacji	0	0	0	0	0	0	0						
		woda z niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ogólna liczba mikroorganizmów ± C po 48 H w 1	miesiac	woda z cyrkulacji	0	0	0	0	5	6	0						
		woda z niecki basenu	5	0	0	0	5	0	0	5					
Legionella sp. w 100ml	rok	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu		0	0	0	0	0	0						
Gronkowce koagulazo-	miesiac	woda z niecki													
mętność	kwartał	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu	0,23	0,25	0,33	0.30	0,31	0,32	0,28	0,30					



