

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody w nieckach basenowych
w Parku Wodnym AQUARION

rodzaj niecki	dopuszczenie		uwagi	podjęte środki naprawcze	data wykonania badania
BASEN SPORTOWY		niecka	bez uwag		01.10.2025
		cyrkulacja			01.10.2025
BASEN REKREACYJNY		niecka	bez uwag		01.10.2025
		cyrkulacja			01.10.2025
BASEN HAMOWNY		niecka	bez uwag		01.10.2025
		cyrkulacja			01.10.2025
JACUZZI nr 1		niecka	bez uwag		01.10.2025
		cyrkulacja			01.10.2025
JACUZZI nr 2		niecka	bez uwag		01.10.2025
		cyrkulacja			01.10.2025
JACUZZI nr 3		niecka	bez uwag		01.10.2025
		cyrkulacja			01.10.2025
JACUZZI B3 1-2		niecka B3 1	bez uwag		01.10.2025
		niecka B3 2	bez uwag		01.10.2025
		cyrkulacja			

Następny termin badań: 22.10.2025 r.

Badania wody wykonuje:



Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

01.10.2025			basen sportowy	basen rekreacyjny	basen hamowny	jacuzzi 1	jacuzzi 2	jacuzzi 3 solny	jacuzzi B3 1	Jacuzzi B3 2	natryski damskie	natryski męskie	natrysk szatnia dla niepełnosprawnych	natryski w saunach	woda wodociągowa
parametr	częstotliwość	miejsce pobrania													
Escherichia coli (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji	0	0	0	0	0	0	0						
		woda z niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0	0					
Pseudomonas aeruginosa (w 100ml)	miesiąc	woda z cyrkulacji	0	0	0	0	0	0	0						
		woda z niecki basenu	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ogólna liczba mikroorganizmów	miesiąc	woda z cyrkulacji	0	0	0	5	5	0	0						
		woda z niecki basenu	5	0	0	0	0	0	0	0					
Legionella sp. w 100ml	rok	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
Gronkowce koagulazo- dodatnie	miesiąc	woda z niecki basenu udostępniana do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3													
mętność	kwartał	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu	0,36	0,35	0,33	0,37	0,35	0,34	0,35	0,34					
pH	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do mikrobiologii	woda z cyrkulacji	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7						
		woda z niecki basenu	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
Potencjał redok Oksydoredukcyjny przy elektrodzie Ag/AgCL 3,5 m KCl	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do mikrobiologii	woda z cyrkulacji	796	798	795	810	796	801	799						
		woda z niecki basenu	785	789	786	796	788	794	794	793					
Chlor wolny	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do mikrobiologii	woda z cyrkulacji	0,44	0,76	0,76	0,75	0,74	0,76	0,74						
		woda z niecki basenu	0,45	0,75	0,77	0,76	0,76	0,77	0,75	0,73					
Chlor związany	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do mikrobiologii	woda z cyrkulacji	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04						
		woda z niecki basenu	0,06	0,07	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07					

Chloroform	kwartał	woda z cyrkulacji												
		woda z niecki basenu												
ΣTHM (suma trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu)	kwartał	woda z cyrkulacji												
		woda z niecki basenu												
Glin	jeżeli występują problemy z metnością wody	Po filtracji lub koagulacji												
Żelazo		Po filtracji lub koagulacji												
ozon	kwartał	woda z cyrkulacji												
kwas izocjanurowy	rok	woda z niecki basenu												
azotany	kwartał	woda z cyrkulacji												
		woda z niecki basenu												
utlenialność	miesiąc	woda z cyrkulacji	2,2	2,4	2,0	1,9	2,2	2,1	2					
		woda z niecki basenu	3,8	3,6	3,2	3,8	3,7	3,5	3,6	3,4				
temperatura °C	Każdorazowo przy pobieraniu próbek	woda z cyrkulacji	27,3	30,2	28,2	36,0	35,0	36,1	36					
		woda z niecki basenu	27,4	30,3	28,3	36,1	35,1	36,3	36,1	36,1				